

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 076197/2015/31/028412009/EC

Názov budovy: **Podnikateľský inkubátor**
Ulica, číslo: **Bratislavská cesta**
Obec: **Komárno**
Okres: **Komárno**
Účel spracovania: **Nová budova**

Parc. č.: **11759/22**
Katastrálne územie: **Komárno**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
3 - administratívna budova 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **822,6**

Rok kolaudácie budovy: **2015**

Posledná významná obnova: - - -

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie: **A**
Potreba energie na prípravu teplej vody: **A**
Potreba energie na chladenie a vetranie: **B**
Potreba energie na osvetlenie: **C**

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY


Kategória budovy: 3 - administratívna budova	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ: Primárna energia	46 kWh/(m ² .a)	127 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie A0 / A1 / A		
B	B	B
C		
D		
E		
F		
G		
Vysoká potreba energie		
Normalizované hodnotenie:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prevádzkové hodnotenie:	<input type="checkbox"/>	
Minimálna požiadavka R_r :	84	154
Typická budova R_s :	159	317

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie: vzduch	59,8 %
Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody:	
Rekuperácia tepla:	
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:	
Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m ² .a): tepelná	27,5
Emisie CO₂ v kg/(m².a)	13,5



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Zateplenie tepelnou izoláciou z EPS alebo z minerálnej vlny hr. cca 100 mm na vonkajšej strane.
Strecha:
Podlaha:
Otvorové konštrukcie:
Vykurovanie:
Príprava teplej vody:
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie: Bez navrhovaných úprav.
Obnoviteľné zdroje energie: vzduch
Iné:

Dátum vyhotovenia: **4. 6. 2015**

Platnosť najviac do: **4. 6. 2025**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Ladislav Rajczy**
Obchodné meno a sídlo: **Ing. Ladislav Rajczy, Staničná 27, 821 04 Bratislava - Ružinov**
IČO: 30788838 DIČ: 1025761440
Kontakt: **+421915988685, rajczy@centrum.sk**



Podpis a pečiatka: